



(20) **NO** – Le staffe ( $\Phi 6$ ) a passo largo (25 cm) con gancio a  $90^\circ$  e non anti-sismico sono aperte e raddrizzate e tutti i pilastri del piano terra sono scoppiati ...



(21) **NO** – ... e il palazzo di 3 piani + piano terra a garages è “sceso” di due metri ( il piano garages da 250 cm si è ridotto a questo finestrino da 50 cm e sotto c’ erano ancora le automobili schiacciate ) anche se il fabbricato è rimasto praticamente a piombo.